

# ООО «СМУ ЛИФТСТРОЙ»

ИНН 2308161928 КПП 230801001

Юридический адрес: 3500065, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,

Карасунский округ, ул. Снесарева, д.2

Тел./факс: 263-51-47; 263-51-48

e-mail: liftstroy@inbox.ru

Р/с 40702810000340000001, К/с 30101810200000000722, БИК 040349722

банк: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар

*монтаж, наладка, ремонт и обслуживание лифтов любых модификаций*

Исх № 365

От 24.05.2013 г.

- А.Т. Арутюнян проживающему по адресу
- г.Краснодар пос. Пашковский ул. Малиновая 45

О диспетчеризации лифтов и применение сигналов пожарной опасности по объекту:  
«Комплексе многоэтажных жилых домов по ул. Бородинская, 150/Б в г. Краснодаре».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для диспетчеризации лифтов и подключения к автоматизированной системе противодымной защиты необходимо:

1. Заключение договора с ООО «СМУ ЛИФТСТРОЙ» на монтаж диспетчерской связи.
2. Для обеспечения передачи пожарной сигнализации и перевода лифтов в пожарный режим (кабина лифта уезжает на первый этаж, открывает двери и блокируется) подвести к станции управления лифтом в каждом машинном помещении провод сигнала АСПЗ.
3. Машинные помещения домов необходимо соединить между собой двухпарным кабелем сечением не менее 1 мм кв. до окончания монтажа лифтов.
4. После монтажа лифтов и регистрации их в органах гостехконтроля заключить договор на обслуживание с ООО «Кублифт».
5. Все сигналы диспетчерского контроля работы лифтов, переговорной связи будут приниматься на диспетчерский пульт ООО «Кублифт» по адресу: ул. Снесарева 2, г.Краснодара по каналу GSM без прокладки дополнительных подземных кабелей.

Согласно ГЭСН и ТЕР диспетчеризация и пожарная сигнализация в монтаж и наладку лифтов не входит.

Директор ООО «СМУ Лифтстрой»



Исп. инженер ООО «СМУ Лифтстрой»

Иваненко В.В.

Тел. 8(918)0602550